



Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o.
ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałki
tel. (87) 563 50 00, fax (87) 563 50 79
e-mail: sekretariat@zbm.suwalki.pl www.zbm.suwalki.pl
NIP 844-235-62-87, REGON 363369920

Nr zamówienia: 53/R.B/2023

DI.21.1.1.2024.MK

Suwałki, dnia 23 stycznia 2024 r.

Strona internetowa prowadzonego postępowania:
http://bip.zbm.suwalki.eu/zamowieniapubliczne_2/

Dotyczy: postępowania na wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego Wspólnoty Mieszkaniowej Osiedle II bl. 17 w Suwałkach, polegającej na budowie dźwigu osobowego i platformy w celu przystosowania budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z przebudową drzwi wejściowych i wewnętrznych.

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie, które wpłynęło w dniu 19 stycznia 2024 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej:

Pytanie nr 1: Proszę o wyjaśnienie wymiarów kabiny. W SIWZ mamy informację iż: *Montaż dźwigu wewnętrznego, dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. W przestrzeni pomiędzy biegami klatki schodowej zostanie zamontowany, indywidualnie dostosowany do istniejącej przestrzeni, dźwig elektryczny o nośności 600 kg, spełniający wymogi przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich a także osób niesłyszących i niewidzących.*

Według normy dla niepełnosprawnych EN 81-70 wymiary kabiny mają:

Kabina windy 1100 mm x 1400 mm, drzwi 900 mm x 2100 mm

W związku z tym że szerokość obecnej duszy klatki schodowej wynosi 1590, nie ma możliwość aby zamontować kabiny szerokości 1100 oraz drzwi szerokości 900. Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza zmianę wymiarów kabiny na **min 900mm** oraz drzwi na **min 800 mm**? Jakie wymiary Zamawiający wymaga ?

Odpowiedź nr 1: Budynek jest istniejący. Przestrzeń (dusza) w klatce schodowej posiada wymiary przedstawione w projekcie technicznym. Dźwig musi być przelotowy, dostosowany do tych wymiarów czyli nietypowy ale dostosowany do wymogów osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Kabinę oraz drzwi należy wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. Istnieje możliwość uzyskania szerokości duszy klatki schodowej ok. 163 cm po przycięciu nawisających stopnic poza belkę policzkową. Zdjęcia w załączeniu.

Zal. 1.

Dokumentacja fotograficzna.

DYREKTOR
ds. Eksploatacji
Wojciech Bujwid

INSPEKTOR
Michał Kopyra