



**Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie  
Dyrektor  
Zarządu Zlewni  
w Augustowie**

BI.ZUZ.1.4210.3.61.2020.KMP

Augustów, dnia 27 listopada 2020 r.

*01*  
**PREZES ZARZĄDU DYREKTOR**  
*Jarostaw Łabiedziuk Wojciech Bujwida*

Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach <b>TBS Sp. z o.o.</b> 16-400 Suwałki, ul. Wigińska 32	
DATA	<b>30. 11. 2020</b>
L.dz. <b>6375</b>	Podpis <i>[signature]</i>
Wpłynęło	

**DECYZJA**

Na podstawie art. 16 pkt 65, art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 389 pkt 1, pkt 6, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 1, ust. 3 pkt 2 lit. a, art. 400 ust. 1, ust. 6, ust. 8, art. 403 ust. 1, ust. 2, art. 407 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.), dalej Prawo wodne oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), dalej Kpa, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie dwóch wylotów do zbiornika retencyjno-rozsączającego, wykonanie jednego zbiornika retencyjno-rozsączającego oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi z dachu budynku wielorodzinnego i terenu zielonego wokół budynku (dachu garażu podziemnego) zlokalizowanego przy ul. Franciszkańskiej w Suwałkach na działkach o nr geod.: 21076/3, 21076/4, obręb nr 2, M. Suwałki

**orzekam**

- I. Udzielić Zarządowi Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie na działkach o nr geod. 21076/3, 21076/4, obręb nr 2, M. Suwałki zbiornika retencyjno-rozsączającego ze skrzynek modułowych EcoBlock Inspect flex z tworzywa PP, w celu odprowadzania wód opadowych i roztopowych do ziemi. Parametry zbiornika:
  - ilość skrzynek - 144 szt.
  - długość L=9,60 m,
  - szerokość B=4,80 m
  - wysokość H=0,68m
  - objętość czynna 29,76 m<sup>3</sup>
  - rzędna dna zbiornika – 176,22 m n.p.m.
  - współrzędne (układ PL-ETRF2000):
    - narożnik 1 - X: 5999997.81 Y: 8429482.39
    - narożnik 2 - X: 5999992.80 Y: 8429483.33
    - narożnik 3 - X: 5999990.75 Y: 8429472.66
    - narożnik 4 - X: 5999995.67 Y: 8429471.81
- II. Udzielić Zarządowi Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie dwóch wylotów kanalizacji deszczowej PVC w celu odprowadzania do zbiornika retencyjno-rozsączającego wód opadowych i roztopowych z dachu budynku wielorodzinnego i terenu zielonego wokół budynku (dachu garażu podziemnego) przy ulicy Franciszkańskiej w Suwałkach zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Wylot	Działka/obręb	Średnica [mm]	Rzędna dna [m n.p.m.]	Współrzędne (układ PL-ETRF2000)
1	2	3	4	5	6
1	W1	21076/3, obręb nr 2, M. Suwałki	200	176,86	X: 5999995.31 Y: 8429482.86
2	W2	21076/4, obręb nr 2, M. Suwałki	160	176,86	X: 5999993.17 Y: 8429472.25

III. Udzielić Zarządowi Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do ziemi z dachu budynku wielorodzinnego i terenu zielonego wokół budynku (dachu garażu podziemnego) zlokalizowanego przy ul. Franciszkańskiej w Suwałkach na działkach o nr geod.: 21076/3, 21076/4, obręb nr 2, M. Suwałki na następujących warunkach:

1. Ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych:

- maksymalna - 0,0166 [m<sup>3</sup>/sekundę]
- średnia - 476,26 [m<sup>3</sup>/rok]

2. Powierzchnia zlewni odwadnianej:

- wylotem nr 1: - rzeczywista - 0,04 ha
- zredukowana - 0,036 ha
- wylotem nr 2: - rzeczywista - 0,021 ha
- zredukowana - 0,0042 ha

3. Odprowadzane wody opadowe i roztopowe nie mogą zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających:

- zawiesina ogólna - 100,0 mg/l
- substancje ropopochodne - 15,0 mg/l

4. Przed odprowadzeniem do zbiornika retencyjno-rozsączającego wody opadowe i roztopowe będą oczyszczone w dwóch betonowych osadnikach o średnicy 1000 mm.

IV. Zobowiązać wnioskodawcę do:

1. Uporządkowania terenu po zakończeniu robót.
2. Utrzymywania wykonanych urządzeń wodnych w pełnej sprawności technicznej.
3. Właściwego zagospodarowania osadów zatrzymanych w osadnikach zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.).
4. Zgłoszenia, zgodnie z art. 331 ust. 3 i ust. 4 Prawa wodnego, do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku, posiadanego urządzenia wodnego w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania tego urządzenia.
5. Ponośzenia odpowiedzialności materialnej w stosunku do osób trzecich za szkody powstałe w związku z wykonywaniem niniejszego pozwolenia.

V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

VI. Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych udzielone w niniejszej decyzji wydaje się na czas określony, tj.: 10 lat liczony od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna.

#### Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstąpiono od uzasadnienia decyzji, gdyż w całości uwzględniła ona żądanie strony.

### Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Augustowie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

*Opłatę za wydanie pozwoleń wodnoprawnych w wysokości 674,64 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt cztery złote 64/100) uiszczono na konto RZGW w Białymstoku zgodnie z art. 398 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.). Adnotacji dokonała Inspektor Katarzyna Miezio-Piwnicka.*



DYREKTOR  
*Edyta*  
Edyta Borzyszkowska

### Otrzymują (ZPO):

1. Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach, ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałki

### Do wiadomości:

1. Dział Opłat w/m
2. SIGW w/m
3. a/a

