



- Uwagi:
1. Ochrona przed dotykiem pośrednim - samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-S
 2. Oprawy oświetleniowe w łazienkach montowa poza strefą 2.
 3. W łazienkach wykona miejscowe połączenia wyrównawcze.
 4. Przewody instalacji wyrównawczej, oświetleniowej i gniazd wtykowych układać pod tynk

- czujka ruchu
- oprawa żarowa z modulem awaryjnym
- wyłącznik pojedynczy
- wyłącznik podwójny
- wyłącznik krzyżowy
- wyłącznik schodowy
- wypust sufitowy
- oprawa zwykła

- gniazdo pojedyncze hermetyczne
- gniazdo pojedyncze pt
- wypust kuchni elektrycznej

gniazdo okap wys. montażu 2,2 m

PROJECT COMPLEX SPÓŁKA Z O.O.			NR RYS.
03-464 Warszawa, ul. Plac Józefa Hallera 5/14A			4
TEMAT	BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z GARAŻEM PODZIEMNYM WRAZ Z DROGĄ WEWNĘTRZNĄ Z PARKINGAMI NA SAMOCHODY OSOBOWE I Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W POSTACI ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI PODZIEMNYCH JAKO PIERWSZY ETAP INWESTYCYJNY, POLEGAJĄCY NA BUDOWIE ZESPÓŁU CZTERECH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH	FAZA PROJ. WYK.	
ADRES	16-400 SUWAŁKI UL. FRANCISZKAŃSKA DZ. EWID. NR 21078/3, 21078/4, 21078/5, 21075/4, 21075/5 I 21075/7 JEDN. EWID. NR 208301_1 M. SUWAŁKI, OBR. EWID. NR 2 0002	BRANŻA ELEKR.	
RYSUNEK	PRZEKRÓJ POZIOMY KONDYGNACJI OSTATNIEJ WEWNĘTRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA	SKALA 1:100	
PROJEKTANT	tech. Wiesław Baluta upr. nr: SUW-88/90	DATA 11 września 2020 r.	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY	inż. Mirosław Szymczyk upr. nr: SUW-41/84	DATA 11 września 2020 r.	PODPIS