

Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o.
ul. Wigierska 32, 16 – 400 Suwałki

DI.21.1.02.2018.MK

Suwałki, dnia 06 lutego 2018 r.

Strona internetowa : www.zbm.suwalki.pl

W dniu 02 lutego br. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie od wykonawcy dotyczące wyjaśnienia treści zaproszenia do złożenia ofert na wykonanie prac w zakresie termomodernizacji budynków Wspólnot Mieszkaniowych Putry 3, Em. Plater 24A, Waryńskiego 33 w Suwałkach j.n. :

Pytanie 1 : Chciałam zapytać się w sprawie okien piwnicznych. W wykazie stolarki jest grubość min 86 mm czy można zastąpić je grubością 83 mm.

Odpowiedź na pytanie : Zamawiający dopuszcza grubość stolarki okiennej piwnicznej - 83 mm.

DYREKTOR
ds. EKSPLOATACJI
Wiesław Lange
/-/ podpis nieczytelny