



Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o.
ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałki
tel. (87) 563 50 00, fax (87) 563 50 79
e-mail: sekretariat@zbm.suwalki.pl www.zbm.suwalki.pl
NIP 844-235-62-87, REGON 363369920

Suwałki, dnia 3 sierpnia 2018 r.

DI.261.1.35.2018.SzS

Strona internetowa:

<http://bip.zbm.suwalki.eu>

Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu przetargowym pn. „**Dostawa i wymiana wodomierzy w komunalnych lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Suwałki**”, ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 594911-N-2018 dnia 26.07.2018 r. wpłynęło zapytanie dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którego treść wraz z odpowiedzią przekazuję poniżej.

1. Specyfikacja mówi o wodomierzu JS-06 DN15. Proszę określić ciągły strumień objętości (Q3) danego wodomierza. W dawnej nomenklaturze pojawiały się wodomierze o przepływie nominalnym 0,6m³/h jednak producenci od tego odstąpili, obecnie najczęściej spotykanym wodomierzem mieszkaniowym jest wodomierz o przepływie 1,6 m³/h i nie zaleca się stosowania mniejszych przepływów.

Odpowiedź: Zamawiający informuję, że dopuszcza wodomierze o ciągłym strumieniu objętości (nominalnym przepływie) od 0,6m³/h do 1,6m³/h.

PREZES ZARZĄDU

Jarosław Lebediew